

广西产品质量监督检验院



2006 20 0056 Z (国家) 认证认可监督管理委员会

编号: D09-B00062

检 验 报 告

检验类别: 委托检验

受检单位		_____			
任务来源		_____			
委托单位	名称	南宁银杉电线电缆有限责任公司	样品名称	电线电缆	
	地址	南宁市北湖东路五里6号	型号规格	ZR-BV 450/750V 10mm ² 蓝、黄/绿色	
	邮政编码	_____	商标	银杉	
			等级	_____	
生产单位		南宁银杉电线电缆有限责任公司		原编号	_____
				生产日期	2008-12-09
抽样地点		生产单位成品仓库		抽样方式	按《电线电缆产品贴标服务协议书(电线电缆抽检、贴标方案)》
				抽样基数	40km
抽样者		广西产品质量监督检验院 周百鹏 覃皓		抽样数量	100m×1
				抽样日期	2009-04-22
送样者	周百鹏		样品状况		原销售包装, 满足检验要求。
收样日期	2009-04-22				
样品数量	100m×1				
检验依据	GA 306.1-2007《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分: 阻燃电缆》				
检验结论	该产品本次抽样检验按GA 306.1-2007判定所检项目合格。 <div style="text-align: right;">签发日期: 2009年6月3日</div>				
备注	_____				

批准:

林定

审核:

周百鹏

编制:

韦滨海

广西产品质量监督检验院
检验报告

第 2 页 共 2 页

编号: D09-B00062

序号	检验项目		技术要求	检验结果	判定
1	结构尺寸	绝缘厚度 mm	≥ 1.0	1.0	合格
2		绝缘最薄处厚度 mm	≥ 0.8	0.97	合格
3	导体电阻 (20℃) Ω / km		≤ 1.83	1.58	合格
4	绝缘物理机械性能	老化前抗张强度 N/mm^2	≥ 12.5	17.9	合格
5		老化前断裂伸长率%	≥ 125	310	合格
以下空白					