

广西产品质量监督检验院



2006 20 0056 Z (国家) 认证认可监督管理委员会

编号: D09-B00068

检 验 报 告

检验类别: 委托检验

受检单位		_____		
任务来源		_____		
委托单位	名称	南宁银杉电线电缆有限责任公司	样品名称	电线电缆
	型号规格		BVR 450/750V 10mm ² 黄/绿色	
	地址	南宁市北湖东路五里6号	商标	银杉
	邮政编码	_____	等级	_____
生产单位	南宁银杉电线电缆有限责任公司		原编号	_____
			生产日期	2008-01-12
抽样地点	生产单位成品仓库		抽样方式	按《电线电缆产品贴标服务协议书(电线电缆抽检、贴标方案)》
			抽样基数	4.5km
抽样者	广西产品质量监督检验院 周百鹏 覃皓		抽样数量	100m×1
			抽样日期	2009-04-22
送样者	周百鹏		样品状况	原销售包装, 满足检验要求。
收样日期	2009-04-22			
样品数量	100m×1			
检验依据	JB 8734.2-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分: 固定布线用电缆电线》			
检验结论	该产品本次抽样检验按JB 8734.2-1998判定所检项目合格。			
	签发日期: 2009年6月3日			
备注	_____			

批准:

林 凯

审核:

周百鹏

编制:

韦 滨 海

广西产品质量监督检验院
检验报告

第 2 页 共 2 页

编号: D09-B00068

序号	检验项目		技术要求	检验结果	判定
1	结构尺寸	绝缘厚度 mm	≤ 1.0	1.0	合格
2		绝缘最薄处厚度 mm	≤ 0.80	0.86	合格
3		平均外径 mm	≥ 6.8	6.5	合格
4	导体电阻 (20℃) Ω / km		≤ 1.83	1.61	合格
5	绝缘物理	老化前抗张强度 N/mm^2	≥ 12.5	18.8	合格
6	机械性能	老化前断裂伸长率%	≥ 125	290	合格
以下空白					